


PID SYMBOLES

CV	CLAPET ANTI RETOUR	PI	MANOMETRE	①
EC	ECHANGEUR	PIC	REGULATEUR DE PRESSION	②
FC	DEBITMETRE	PSV	SOUPAPE	③
TA	VANNE DE REGLAGE	PT	CAPTEUR DE PRESSION	④
FG	REGARD DECOULEMENT	PVA	PURGEUR	⑤
FY	FILTRE	TI	THERMOMETRE	⑥
FQI	CALCULATEUR	TT	SONDE DE TEMPERATURE	⑦
FT	TRANSMETTEUR DE DEBIT	TSH / TSL	THERMOSTAT	⑧
HV	ROBNET OU VANNE MANUELLE	TW	DOIGT DE GANT	⑨
LIC	REGULATEUR DE NIVEAU	VA	VASE D'EXPANSION	⑩
LS	DETECTEUR DE NIVEAU	XV	VANNE AUTOMATIQUE	⑪
P	POMPE	ZCV	MANCHON ANTIBAVILL	⑫
PCV	VANNE DE CONTROLE DE PRESSION	TCV	VANNE 3 VOIES AUTOMATIQUES	⑬

Ce document est la propriété de AHCS. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation écrite

### Schéma de principe

1, Rue Benjamin Franklin  
P.A. de Vendouard  
96290 Saint-Martin  
Tél/Fax : 02 97 26 46 30  
Site internet : www.ahcs.fr  
Courriel : contact@ahcs.fr  
Solutions Énergétiques et Innovantes et Durables



Mairie d'auvers saint georges

plan N°:

DEP01239 - 100

Ech:

sans

Rev:

B

Date :

24-05-2017